

Interpelacja z dnia: niedziela, 26 stycznia 2025 19:12

Autor: Artur Baranowski

W piwnicy bloku przy ul. Słowackiego 7 podczas deszczy woda opadowa dostaje się do piwnic przez kanał sieci ciepłowniczej i zalewa korytarze. Sytuacja trwa od ponad 50 lat, ale w ostatnim czasie wody w korytarzach piwnicy jest coraz więcej, co wkrótce uniemożliwi dojście do swoich komórek podczas deszczy, bez zakładania gumiaków. Już teraz wody potrafi być 2-3 cm, co jest kłopotliwe w użytkowaniu komórek, nie wspominając o zamakaniu fundamentów i posadzki, co prowadzi do ich degradacji.

Wg WPEC woda deszczowa dostaje się do piwnic przez kanał ciepłowniczy wskutek nieszczelnej instalacji burzowej, a ta jest własnością Miasta.

Problem dotyczy mieszkańców Złotoryi, którzy są pozostawieni sami sobie. Woda dostaje się do kanału na terenie, który należy do Gminy. Dlatego kieruję interpelację w tej sprawie, aby zasobami miejskimi, pomóc mieszkańcom w znalezieniu przyczyny i jej usunięciu.